

Nächtlicher Brand in Firma



In einer Firma an der Oberkamper Straße kam es in der Nacht zum vergangenen Sonntag zu einem Brand. In einer Härte-Anlage war es zu einer Überhitzung des Härteöls gekommen, sodass sich dieses entzündete. Der Werkschutz der Firma bemerkte die starke Verrauchung und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte, darunter auch die Freiwillige Feuerwehren Cronenberg (FFC) und Hahner-

berg (FFH), erstickten den Brand in dem Härteöl-Becken und den umliegenden Anlagen unter Atemschutz mit einem massiven Einsatz von Schaum. Durch die hohen Flammen und große Hitze hatten sich zudem Isolationen an Hallenwand, -decke und Kabelbrücken entzündet. Auch die Feuer hier wurden mittels Schwertschaum abgelöscht. Zudem schaltete die Feuerwehr weite Teile des vom Brand und Löschschaum betroffenen Areals strom- und gasfrei.

Nach knapp vier Stunden war der Feuerwehr-Einsatz beendet.